

◀ Voriger Artikel

▲ Zurück zu Seite 39

▶ Nächster Artikel

Emissionsbericht 2005								
gemäß 17BImSchV, § 27 Abs. 1								
Anlage: Biomasse Heizkraftwerk Flohr / Neuwied								
Betreiber: BHKW Flohr GmbH (ab 18.03.2005)								
Emissionswerte kontinuierliche Messungen								
Grenzwerte	Staub mg/m ³	CO mg/m ³	SO ₂ mg/m ³	NO ₂ mg/m ³	HCL mg/m ³	HF mg/m ³	Cges mg/m ³	HG µg/m ³
Halbstunden	30	100	200	400	60	4	20	50
Tagesmittel								
Genehmigung	10	50	50	200	10	1	10	30
Emissionswerte	5,70	22,79	1,11	177,02	2,70	0,09	0,19	0,14
Prozentual der Genehmigung	57,0%	45,6%	2,2%	88,5%	27,0%	9,4%	1,9%	0,5%
Emissionswerte 6 Einzelmessungen durch TÜV Nord								
	Cd+Tl µg/m ³	Sb-Sn µg/m ³	As+Cd+Cr µg/m ³	Dioxine u. Furane ng/m ³	NH ₃ mg/m ³			
Grenzwert	50	500	50	0,1	30			
Emissionswerte	0,84	47,28	6,34	0,00418	1,25			
Prozentual der Genehmigung	1,68%	9,46%	12,68%	4,18%	4,18%			
BHKW-Flohr GmbH								
Stettiner Straße 24-26 • 56564 Neuwied • Tel. 02631/9149-0								

Rhein-Zeitung - Ausgabe Neuwied vom 06.06.2006, Seite 39.